

# 富葵精密组件（深圳）有限公司

2013 10-12

GB21900-2008

	pH ( )	COD (mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
10	7.68	36	0.085	0.78	0.131
11	7.54	38	0.150	0.80	0.084
12	7.74	38	0.178	1.27	0.082
	6-9	80	0.50	15	1.0

# 宏恒勝電子科技（淮安）有限公司

2013 10-12

GB8978-1996

	pH ( )	COD (mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
10	6.42	121	0.017	2.71	0.656
11	6.59	98	0.060	3.74	0.436
12	6.63	103	0.100	3.62	0.491
	6-9	300	0.5	31	4.5

# 宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司

2013 10-12

GB8978-1996

	pH ( )	COD (mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
10	7.21	76	0.3090	7.60
11	7.13	111	0.1970	1.12
12	7.03	99	0.1710	1.08
	6-9	400	0.5	20

# 宏群勝精密電子（營口）有限公司

2013 10-12

GB8978-1996

DB21/1627-2008

	pH ( )	COD (mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
10	7.70	38	0.92	0.910	0.43
11	7.50	148	1.47	1.880	0.24
12	7.40	134	1.41	1.420	0.28
	6-9	300	2.0	30	5.0